

Tystysgrif ynni i'w harddangos (DEC)



Welsh Assembly Ty Hywel National Assembly for Wales CARDIFF CF99 1NA	Cyfraddiad gweithredol C	Rhif y dystysgrif: 2722-9194-9618-8609-2903 Dilys tan: 30 Ionawr 2022 Cyfanswm yr arwynebedd defnyddiadwy: 16370 metr sgwâr
--	------------------------------------	---

Cyfraddiad gweithredol perfformiad ynni

Mae cyfraddiad gweithredol perfformiad ynni'r adeilad wedi'i seilio ar ei allyriadau carbon deuocsid (CO₂) am y flwyddyn ddiwethaf

Mae sgôr a chyfraddiad gweithredol yn cael eu rhoi i'r eiddo ar raddfa rhwng A (yr allyriadau isaf) i G (yr allyriadau uchaf)

Sgôr nodweddiadol adeilad cyhoeddus yw 100. Mae'r sgôr nodweddiadol hon yn rhoi cyfraddiad gweithredol o D.

Sgôr	Cyfraddiad gweithredol	Yr adeilad hwn	Nodweddiadol
0-25	A		
26-50	B		
51-75	C	72 C	
76-100	D		
			100 --
101-125	E		
126-150	F		
150+	G		

Cyfraddiadau gweithredol blaenorol

Dyddiad	Cyfraddiad gweithredol
Ionawr 2021	72 C
Chwefror 2020	97 D
Chwefror 2019	103 E

Cyfanswm yr allyriadau carbon deuocsid (CO₂)

Mae hyn yn dweud faint o garbon deuocsid y mae'r adeilad yn ei allyrru. Mae'n dangos CO₂ mewn tunelli y flwyddyn.

Dyddiad	Trydan	Gwres	Ynni adnewyddadwy
Ionawr 2021	740	134	0
Chwefror 2020	994	190	0
Chwefror 2019	1045	212	0

Manylion yr asesiad

Enw'r asesydd	Ian Shaw IEng ACIBSE
Cynllun achredu	CIBSE Certification Limited
Enw'r cyflogwr/enw masnachu	CBRE
Cyfeiriad y cyflogwr/cyfeiriad masnachu	CBRE, Critical Environments Division, London, SE1 0HL
Dyddiad dyroddi	20 Ionawr 2021
Dyddiad enwebu	31 Ionawr 2021
Datganiad yr asesydd	Heb fod yn perthyn i'r deiliad

Defnydd ynni'r adeilad hwn			
Defnydd ynni	Trydan	Tanwyddau eraill	
Defnydd ynni blynyddol (kWh/m ² /flwyddyn)	82.25	42.18	
Defnydd ynni nodweddiadol (kWh/m ² /flwyddyn)	89.25	128.38	
Ynni o ffynonellau ynni adnewyddadwy	0%	0%	

